

VKF Technische Auskunft Nr. 26874

Gruppe 801	Entrauchungsleitungen	
Gesuchsteller	Schmidlin AG Zürichstrasse 19 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Hersteller	Schmidlin AG 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Produkt	Runde Entrauchungsleitung ERS, Formstücke ERFS für den Einzelabschnitt	
Beschrieb	Runde Entrauchungsleitung und Formstücke aus 0,8 mm Stahlblech für den Einzelabschnitt max. Durchmesser 1000 mm Betriebsdruck: -1500 Pa	
Anwendung	Für den Einbau an Massivdecken in Einzelabschnitten	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2400/012/15-MPA BS' (29.01.2015); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. 06/16/01b' (16.06.2016); MPA, Braunschweig: LB 'Nr. 0761-CPR-0416' (16.06.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 12101-7, EN 1366-9	
Beurteilung	Klassifizierung:	E 600 120 (ve-ho) S1500single
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo



Roland Julmy

