

VKF Technische Auskunft Nr. 26875

Gruppe 801	Entrauchungsleitungen	
Gesuchsteller	Schmidlin AG Zürichstrasse 19 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Hersteller	Schmidlin AG 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Produkt	Rechteckige Entrauchungsleitung EKS, Formstücke EKFS für den Einzelabschnitt	
Beschrieb	Rechteckige Entrauchungsleitung und Formstücke aus 1,0 mm Stahlblech für den Einzelabschnitt max. Abmessungen (B x H) = (1250 x 1000) mm Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa	
Anwendung	Für den Einbau an Massivdecken in Einzelabschnitten	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2400/010/15-MPA BS' (30.01.2015); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. 06/16/02b' (16.06.2016); MPA, Braunschweig: LB 'Nr. 076-CPR-0415' (16.06.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 12101-7, EN 1366-9	
Beurteilung	Klassifizierung:	E 600 120 (ve-ho) S1500single
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo

Marcel Rumo

Roland Julmy

Roland Julmy



Renseignement technique AEAI n° 26875

Groupe 801	Conduits de désenfumage	
Requérant	Schmidlin AG Zürichstrasse 19 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Fabricant	Schmidlin AG 8910 Affoltern a.A. Schweiz	
Produit	Rechteckige Entrauchungsleitung EKS, Formstücke EKFS für den Einzelabschnitt	
Description	Conduit de désenfumage rectangulaire en tôle d'acier de 1,0 mm, pour des sections individuelles dimensions maximales (L x H) = (1250 x 1000) mm Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa	
Utilisation	Pour l'installation sur des plafonds massifs dans des sections individuelles.	
Documentation	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-2400/010/15-MPA BS' (30.01.2015); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. 06/16/02b' (16.06.2016); MPA, Braunschweig: LB 'Nr. 076-CPR-0415' (16.06.2016)	
Conditions d'essai	EN 12101-7, EN 1366-9	
Appréciation	Classification:	E 600 120 (ve-ho) S1500single
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	15.09.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	-	autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy

